

Projekt: **Tingbjerghusene. Opdateret 09.03.2023.** Muligheder og begrænsninger for tilvalg af Svane inventar.

Tilvalg	Svar
1. Ekstra inventar til køkken (udvidelse elementer)	Ja. Men kun som forøgelse af højder på overskabe/højskabe, som må øges helt mod loft. Afstandskrav max 60 cm fra overkant bordplade til underkant emhætte skal overholdes. Køkken inventar totale breddemål må ikke ændres. El, vvs og gulvinstallationer kan ikke flyttes.
2. Ekstra inventar til bad (udvidelse elementer)	Ja. Men kun forøgelse af dybde til max dybde 480 mm. Bad inventar totale breddemål må ikke ændres.
3. Ekstra inventar til garderober (værelser, entre mv)	Ja. Placering og omfang jf. tegningsgrundlag fra Huscompagniet.
4. Alle typer Svane modeller	Ja. Placering og omfang jf. tegningsgrundlag fra Huscompagniet.
5. Alle typer bordplader	Ja.
6. Ekstra hvidevarer (mikroovne, dampovne, vinkøleskabe mv)	Ja. Placering af ekstra hvidevarer må kun ske i højskab til oven.
7. Ekstra hvidevarer med vandtilførsel	Nej.
8. Anden type emhætte til centralsug	Ja. Men kun type Gruppo Lic Central
9. Alle typer Quooker og tilbehør	Ja. Dog kun beholdertype PRO3 samt CUBE.
10. Sokkelskuffer ved køkken	Nej. Men der må vælges højere underskabe med min. 64 mm sokkel.
11. Sokkelskuffer ved garderober i værelser	Nej. Men der må tilvælges garderober med min. 64 mm sokkel.
12. Ekstra høje skabe i køkken (hvad er max overkant)	Over- og højskabe må udføres til loft.
13. Ekstra høje skabe til garderober i værelser (hvad er max overkant)	Må udføres i max højde 2200 mm til overkant skab.
14. Hvilken min og max bordhøjde i køkken	Variabel overkant min højde 860 mm, max højde 930 mm.
15. Kan vægge flyttes	Nej
16. Kan vand og afløb flyttes i køkken	Nej. Men der må tilvælges skuffer til brug under køkkenvask i max dybde 420 mm, så der er installationszone bag skuffer.
17. Kan vand og afløb flyttes i bad	Nej. Men der må tilvælges skuffer under håndvask. Afløb- og vandinstallationer føres fra gulv og skuffeløsning kræver derfor at skuffer udføres med centreret placering af udsparring for rør i bagkant skuffe.
18. Kan ventilation for emhætte flyttes	Kun i højden. Afstandskrav max 60 cm fra overkant bordplade til underkant emhætte skal overholdes.
19. Kan el placeringer for hvidevarer mv flyttes i køkken (anden placering af køl mv)	Nej.
20. Kan el placeringer for stikkontakter mv flyttes ved garderober	Nej.